



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO EUGENIO BARSANTI



Meccanica/Meccatronica ed Energia (Articolazione Meccanica/Meccatronica)
Trasporti e Logistica (Opzione Costruzioni Aeronautiche)
Elettronica ed Elettrotecnica (Articolazioni Elettrotecnica/ Elettronica/Automazione)
Informatica e Telecomunicazioni
Percorso di II Livello: Elettronica ed Elettrotecnica-Articolazione Elettrotecnica

ITI "E. Barsanti" Pomigliano d'Arco
Prot. 0005631 del 09/05/2025
I (Uscita)

AI DOCENTI
AL RLS
AL DSGA/ATA
AL SITO WEB
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI

AVVISO N. 394

OGGETTO: COMUNICAZIONE RIGUARDO AL FUNZIONAMENTO TEMPORANEO DEL PLESSO LABORATORI AI SENSI DEL DL.LGS. 81/08

Considerata la momentanea inibizione dell'uso del sezionatore principale posto all'ingresso del plesso Laboratori;
Sentito l'RSPP;
Sentita la Città Metropolitana;
Considerata la possibilità di ovviare per la presenza di un sezionatore in ogni singolo laboratorio del plesso;
Essendo indispensabile garantire l'attività didattica soprattutto in fase finale dell'anno scolastico in cui gli alunni hanno diritto a completare le attività di recupero;

PRESCRIVE

LA SEGUENTE PROCEDURA DI SICUREZZA:

1. In primis i responsabili di laboratorio o, in caso di loro assenza, nel seguente ordine: gli AT, gli ITP e i docenti di teoria, sono tenuti, in caso di segnale di allarme, a staccare il sezionatore (fungo di colore rosso ubicato in prossimità della porta di ingresso di ogni laboratorio) subito prima di lasciare l'ambiente;
2. In ogni caso seguiranno la stessa procedura al termine delle attività didattiche nel laboratorio;
3. Ad ulteriore garanzia, i collaboratori scolastici verificheranno l'avvenuta interruzione ogni volta che le classi, come da orario, lasceranno i laboratori.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carmela Mosca

(Firma Autografa omessa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. 39 /93)